

Odpověď zadavatele na dotaz k zadávací dokumentaci

Veřejná zakázka: „*Fotovoltaická elektrárna TS Bruntál, s.r.o.*“

Dotaz uchazeče:

„Je možné do nabídky zahrnout pouze hybridní střídač a vynechat síťový střídač? Přidáním síťového střídače se zakázka zbytečně prodražuje a kombinace síťového a hybridního střídače nepřinese nic navíc.“

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel umožňuje použití **hybridního střídače**.